

关于第二师铁门关市轮台产业园产业基地供热工程环境影响报告表的批复

第十二师兵地融合发展轮台产业园：

你单位报送的《关于第二师铁门关市轮台产业园产业基地供热工程环境影响报告表的审批请示》以及乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司编制的《第二师铁门关市轮台产业园产业基地供热工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、建设项目位于第二师铁门关市轮台产业园基地，中心地理坐标为东经 $84^{\circ} 20' 44.193''$ ，北纬 $41^{\circ} 47' 20.783''$ 。项目永久占地 15797.92 平方米，临时占地 369900 平方米。项目为新建项目，建设燃气锅炉房 1 座 1742.25 平方米，内设锅炉间、设备间、配电室、柴油发电机房、休息室、燃气计量间、库室、值班室、消防控制室、预留房间、2 台 20 蒸吨/小时冷凝一体超低氮燃气常压热水锅炉。门卫室 1 座 24.43 平方米、新建供热一网 11471×2 米、供热二网管长 7024×2 米，配套建设换热站、检查井等设施。项目总投资 12000 万元，环保投资 182.5 万元，约占总投资的 1.52%。

项目符合国家产业政策和相关规划要求。根据《报告表》评价结论，在采取各项环境保护措施后，项目建设和运营产生的不利环境影响基本可以得到缓解和控制。因此，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、在项目施工、运营期要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）施工期污染防治措施

项目切实落实《报告表》提出的施工期污染防治措施，加强施工管理及环境管控。采取有效措施控制施工扬尘、噪声污染，落实好施工现场围挡、物料覆盖、洒水抑尘等措施；合理规划原料堆放、机械设备设置地点及运输车辆的行走路线，充分利用规划场地，妥善处理施工期废水、固体废物等，防止生态破坏和水体污染。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值。

（二）运营期污染防治措施

1. 大气污染防治措施。运营期锅炉废气经低氮燃烧处理后通过 15 米高排气筒排放。运营期锅炉废气氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）。

2. 水污染防治措施。运营期软水制备废水、锅炉排污水为清净下水，和生活污水一起排入园区下水管网，最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理。

3. 噪声污染防治措施。运营期选用低噪声设备，并加强对设备的维护保养及对车辆的运行管理。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

4. 固体废物污染防治措施。运营期生活垃圾分类收集，集中收集于垃圾桶，由环卫部门统一清运。废离子交换树脂由厂家回收，不在厂区内贮存。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

5. 强化环境风险防范和应急措施。落实《报告表》提出的风险防范措施，制定突发环境事件应急预案、环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，定期组织应急演练，加强突发环境事件隐患排查和防范工作，防止因生产安全引发环境污染事故。

6. 强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开的主体责任，公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、建设单位要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当严格按照规定的相关标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开环境保护设施验收报告。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、工艺、规模、地

点和拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起超过5年才开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、建设项目环境保护“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由师市生态环境保护综合行政执法支队具体负责。

第二师生态环境局

2025年4月 日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司。

第二师生态环境局

2025年4月 日印发
